



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписание № 69/1/1(67)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению Октябрьская средняя
общеобразовательная школа в лице директора Смолиной Надежды Витальевны.

№ 69

В период с 23 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года по адресу: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, пос. Октябрьский, д. 29 а на основании распоряжения № 69 от 27 марта 2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя общеобразовательная школа, юридический адрес: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, пос. Октябрьский, д. 29 а, ИНН 7610040952 ОГРН 1027601113605, с целью контроля за соблюдением обязательных требований норм пожарной безопасности. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: в период с 23.04.2018 по 28.03.2018 и.о. директора МОУ Октябрьская СОШ Осокина Елена Олеговна, в период с 03.05.2018 по 07.05.2018 года директор МОУ Октябрьская СОШ Смолина Надежда Витальевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании школы соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены телефонным кабелем с медными жилами (ТРИП).	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.60*	01.06.2020	
2.	Не представлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 ПППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ПППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.12.2018	

	опасности, а также класса пожара.		
3.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда.	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.12.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам

Ярославской области по пожарному надзору


Золотарева М.В.

 «08» мая 2018 года

Предписание для исполнения получил:

директор МОУ Октябрьской СОШ
Н.В. Сидорова

«08» мая 2018 года


(подпись)



2.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда.	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.12.2018
----	---	--	------------